

Zapytanie ofertowe

(zamówienie sektorowe o wartości poniżej progu unijnego realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę materiałów preizolowanych”

1. Przedmiot zamówienia: dostawa

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych spełniających wymagania techniczne.

2.1 Dostarczone rury, kształtki i pozostałe elementy systemu preizolowanego muszą spełniać:

- a) polskie normy dotyczące systemu rur preizolowanych PE-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489;
- b) normy dotyczące rur stalowych PN-EN-10217-2/A1;
- c) zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem;
- d) pianka poliuretanowa: pieniona za pomocą cyklopentanu (całkowicie bezfreonowa):
 - współczynnik przewodzenia ciepła pianki nie większy niż $\lambda=0,0271$ W/mK przy $t_{sr} = 50^{\circ}\text{C}$ – potwierdzony przez niezależny instytut badawczy, badania wykonane na rurze producenta;
 - odporność na temperaturę min. 144°C ;
 - gęstość rdzenia pianki poliuretanowej ma być zgodna z normą dotyczącą systemu rur preizolowanych PN-EN 253;
- e) zewnętrzna rura osłonowa: wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD o gęstości nie mniejszej niż 944 kg/m³ – spełniająca wymogi określone w normie PE-EN 253
- f) preizolowane rury i kształtki muszą być wyposażone w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu (impulsowa);
- g) przewidywana trwałość i długotrwała odporność na temperaturę: co najmniej 30 lat przy ciągłej eksploatacji w temperaturze 144°C i więcej w temperaturze niższej;
- h) max ciśnienie robocze pracy sieci: 2,5 MPa;
- i) oferowane produkty muszą posiadać aktualną deklarację zgodności z PN-EN;
- j) oferowane produkty muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną załączoną do oferty;
- k) zespół złącza musi zawierać mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia z klejem i mastikiem. Winny posiadać certyfikat z testów skrzyniowych na min. 1000 cykli (kopia certyfikatu dołączona do oferty);
- l) dopuszcza się dostawy elementów sieci ciepłowniczej innego producenta systemu preizolowanego niż określono w zestawieniu materiałowym – spełniającego wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji;
- m) mufy termokurczliwe nie mogą być usieciowane metodą chemiczną;

2.2 Zgodność dostarczonych materiałów z w/w warunkami ZAPYTANIA, musi być każdorazowo (przy każdej dostawie) potwierdzone stosownymi dokumentami (oświadczenie producenta, deklaracje zgodności).

- 2.3 Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 2.4 Wszystkie materiały i armatura zastosowana do realizacji zadania muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały muszą być oznaczone odpowiednimi znakami.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych zgodnych z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2, do siedziby zamawiającego ZEC sp. z o. o. ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko i plac budowy.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:

30 dni od podpisania umowy

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium oceny oferty w 100% stanowiła będzie cena brutto.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty dostawy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 7.1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zec@miastko.pl
- 7.2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1.
- 7.3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowe:

8.1. Termin składania ofert upływa **dnia 8 marca 2023r. godz. 12:00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma **data i godzina wpływu na adres e-mail do Zamawiającego, a nie data jej wysłania**.

8.2 Oferty należy przesłać na adres e-mail:

zec@miastko.pl

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **8.03.2023r.** o godz. **12:15** w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o.o., ul. Kowalska 2 w Miastku.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z dostawcami jest:

Józef Hnat

tel. 881 327 690

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po wyborze oferty.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

- 1) cena,
- 2) termin realizacji dostawy do 30 dni od podpisania umowy,
- 3) termin płatności - 30 dni;

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
77-200 Miasno, ul. Kowalska 2
tel. 59 857 21 86, fax 59 857 27 18
Regon 221587920 NIP 842-176-93-28
KRS: 0000 420981

data i podpis zatwierdzającego

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Zielonka

W załączeniu:

1. Wzór oferty
2. Zestawienie materiałów preizolowanych