

Zapytanie ofertowe

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.1129 ze zm.)

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

2. Zamawiający:

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Kowalska 2
77-200 Miastko

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa spalinowego agregatu prądotwórczego

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spalinowego agregatu prądotwórczego pracującego jako zasilanie rezerwowe, wyciszzonego o mocy:

- maksymalnej ESP minimum 125kVA/100kW,
- znamionowej P.R.P. minimum 112 kVA/90kW w obudowie zewnętrznej, wyciszzonej.

Agregat musi posiadać wbudowany w ramę zbiornik paliwa pozwalający na minimum 8 h ciągłej pracy przy 100 % obciążenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport agregatu do Zamawiającego.

Produkt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz być przeznaczony do dystrybucji na rynek Polski.

W ramach zamówienia zleca się wykonanie szkolenia stanowiskowego dla co najmniej 2 osób z obsługi agregatu.

4.1 Wymagane parametry agregatu prądotwórczego:

- agregat fabrycznie nowy, przystosowany do pracy ciągłej,
- napędzany silnikiem wysokoprężnym,

- powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych,
- obudowa wyciszona, poziom hałasu mierzony z 7 metrów nie przekraczający 70 dB,
- obudowa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne,
- możliwość pracy w systemie automatycznym i ręcznym,
- współczynnik mocy ($\cos \varphi = 0,8$)
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- prąd znamionowy: 160 A
- poziom zabezpieczenia minimum: IP 23
- częstotliwość: 50 Hz
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania,
- wyposażony w panel sterowania kontrolujący min: napięcie prądu, ilość paliwa w zbiorniku, temperaturę silnika, ciśnienie oleju, moc czynną i bierną, parametry sieci zasilającej napięcie akumulatorów,
- sygnalizujący alarmy: wysokie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, zbyt wysokie/niskie napięcie generatora, nadobroty, przeciążenie, nieudany START/STOP, wysokie/niskie napięcie akumulatorów, brak ładowania, awaria, zwarcie, brak/moło paliwa
- zbiornik o pojemności wystarczający na minimum 8 godzin pracy przy 100 % obciążenia
- moduł ładowania baterii
- drzwiczki zabezpieczone kluczem
- uchwyt do podnoszenia dźwigiem

Wymagane parametry silnika:

- silnik diesel, turbodoładowany, chłodzony cieczą
- moc znamionowa co najmniej 105 kW
- prędkość obrotowa: nie mniej niż 1500 obr./min
- regulacja obrotów: mechaniczna
- rodzaj paliwa: olej napędowy

Wymagane parametry prądnicy:

- rodzaj: bezzszczotkowa, samowzbudna
- stopień ochrony: IP 23
- klasa izolacji uzwojeń: H,
- stabilność napięcia: +/- 1%
- całkowita zawartość harmonicznym THD < 2%,

4.2 Dokumenty wymagane od Dostawców dotyczące przedmiotu zamówienia niezbędne przy odbiorze:

- instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego
- instrukcja rozruchu zespołu prądotwórczego w trybie awaryjnym
- karty katalogowe agregatu i jego elementów zawierające dane techniczne
- DTR panelu sterowania,
- karta gwarancyjna,
- wszelkie wymagane prawem certyfikaty i licencje,
- urządzenie musi posiadać numer fabryczny oraz Deklarację zgodności UE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczone tym znakiem,
- badania z przeprowadzonych prób działania agregatu.

4.3 Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

5. Wymagana gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy:

60 miesięcy (od dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego).

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

do 90 dni od daty podpisania umowy.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

- 1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Zapytaniu Ofertowym.
- 2) Cena podana przez Dostawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
- 3) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: **cena ofertowa brutto – 100%**.

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

10. Miejsce i termin złożenia oferty cenowe:

10.1. Termin składania ofert upływa **dnia 27 lipca 2023r. godz. 12:00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma **data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania**.

10.2 Oferty należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

ul. Kowalska 2

77-200 Miastko

11. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **27.07.2023r.** o godz. **12:15** w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o.o., ul. Kowalska 2 w Miastku.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z dostawcami jest:

Józef Hnat

zec@miastko.pl

tel. 881 327 690

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z Dostawcą, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po wyborze oferty.

14. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

- 1) cena,
- 2) termin realizacji dostawy do 90 dni od podpisania umowy,
- 3) termin płatności - 30 dni;

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Kowalska 2
tel. 59 857 21 86, fax. 59 857 27 18
Regon 221587920 NIP 842-176-93-28

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Zielonka

11.07.2023 r.
(data i podpis zatwierdzającego)